

## Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	SABYT s.r.o. Sabinov
Adresa:	ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
IČO:	31730345

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	TV	2204,814	2093,172	94,94	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum II. - Sabinov	TV	5061,803	4891,726	96,64	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	TV	828,148	801,15	96,74	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum I. - Sabinov	TV	3636,862	3418,912	94,01	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Nezabudova - Sabinov	TV	263,743	265,035	100,49	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum III. - Lipany	TV	1034,074	976,786	94,46	
2013	Primárny rozvod zo zdroja BK Šarišské Michalany	TV	1265,541	1191,127	94,12	
2013	Primárny rozvod zo zdroja DK Nám. Slobody 22	TV	26,276	26,276	100,00	
2013	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 3	TV	83,722	83,722	100,00	
2013	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 4	TV	26,725	26,725	100,00	

**Poznámka:** Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí

**Vysvetlivky** Vypĺňate iba zelené bunky, rok je po kliknutí na bunku výber zo zoznamu a teplonosná látka taktiež

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickej náročnosti.

Ak potrebujete ďalší riadok stačí ho celý označiť kurzorom až po koniec bunky pre komentár a za spodný pravý roh potiahnuť dolu

Ak potrebujete tak priestor pre komentár si môžete ľubovoľne zväčšiť, prípadne uveďte na samostatný list.