

Rozsah hodnotenia a spôsob výpočtu energetickej účinnosti rozvodu tepla

Názov prevádzkovateľa verejného rozvodu tepla:	SABYT, s.r.o. Sabinov
Adresa:	ul. Mieru 8, 083 01 Sabinov
IČO:	31730345

Rok	Označenie rozvodu tepla	Teplonosná látka	Množstvo tepla dodaného do rozvodu tepla	Množstvo tepla na výstupe z rozvodu tepla	Energetická účinnosť rozvodu tepla	Komentár
			MWh	MWh	%	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	TV	2471,81	2384,8	96,48	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum II. - Sabinov	TV	5294,52	5109,21	96,50	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	TV	724,84	699,47	96,50	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum I. - Sabinov	TV	3983,6	3744,58	94,00	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK Šarišské Michaľany	TV	1350,46	1269,43	94,00	
2010	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum III. - Lipany	TV	1205,1	1132,79	94,00	

Poznámka: Hodnoty uvedené v tabuľke sú uvedené iba názorne bez relevantných súvislostí

Vysvetlivky Vypĺňate iba zelené bunky, rok je po kliknutí na bunku výber zo zoznamu a teplonosná látka taktiež

Do komentáru môžete uviesť akékoľvek relevantné okolnosti, ktoré majú nejaký vplyv na určenie energetickej náročnosti.

Ak potrebujete ďalší riadok stačí ho celý označiť kurzorom až po koniec bunky pre komentár a za spodný pravý roh potiahnuť dolu

Ak potrebujete tak priestor pre komentár si môžete ľubovoľne zväčšiť, prípadne uveďte na samostatný list.