

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	2116,300	1998,178	94,4230	
2	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 2 - Sabinov	4747,381	4480,843	94,3750	
3	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	1007,890	977,080	97,0210	
4	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 1 - Sabinov	3324,710	3125,229	94,0130	
5	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Nezábudova - Sabinov	241,650	237,805	98,3400	
6	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 3 - Lipany	1059,021	1002,900	94,6180	
7	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 3 - Sabinov	67,079	67,079	100,0000	
8	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 4 - Sabinov	61,297	61,297	100,0000	
9	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Námestie slobody 22 - Sabinov	147,206	147,206	100,0000	
10	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 2 - Sabinov	18,695	18,695	100,0000	
11	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 26 - Šar. Michalany	148,820	148,820	100,0000	
12	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 35-36 - Šar. Michalany	112,320	112,320	100,0000	
13	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Pod lesíkom 19 - Šar. Michalany	410,180	410,180	100,0000	