

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	1920,200	1805,690	94,0100	
2	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 2 - Sabinov	4194,000	3974,120	94,7540	
3	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	890,430	859,300	96,5170	
4	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 1 - Sabinov	2998,216	2820,876	94,0630	
5	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Nezábudova - Sabinov	217,680	213,557	98,1570	
6	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 3 - Lipany	982,923	924,100	94,0940	
7	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 3 - Sabinov	62,050	62,050	100,0000	
8	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 4 - Sabinov	58,670	58,670	100,0000	
9	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Námestie slobody 22 - Sabinov	145,554	145,554	100,0000	
10	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 2 - Sabinov	46,757	46,757	100,0000	
11	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 26 - Šar. Michalany	134,390	134,390	100,0000	
12	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 35-36 - Šar. Michalany	103,240	103,240	100,0000	
13	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja DK Pod lesíkom 19 - Šar. Michalany	372,440	372,440	100,0000	
14	<input type="text" value="Teplá voda"/> 	Primárny rozvod zo zdroja BK Levočská 1 - Sabinov	331,390	331,390	100,0000	