

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	1960,828	1843,420	94,0310	
2	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 2 - Sabinov	4182,857	3931,939	93,9980	
3	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	880,140	850,180	96,5910	
4	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 1 - Sabinov	3042,423	2859,921	93,9840	
5	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Nezábudova - Sabinov	225,220	220,253	97,7780	
6	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 3 - Lipany	985,488	926,950	94,0100	
7	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 3 - Sabinov	65,551	65,551	100,0000	
8	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 4 - Sabinov	62,398	62,398	100,0000	
9	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Námestie slobody 22 - Sabinov	142,798	142,798	100,0000	
10	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 2 - Sabinov	42,775	42,775	100,0000	
11	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 3 - Sabinov	39,629	39,629	100,0000	
12	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 26 - Šar. Michalany	135,430	135,430	100,0000	
13	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 35-36 - Šar. Michalany	148,975	148,975	100,0000	
14	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Pod lesíkom 19 - Šar. Michalany	388,120	388,120	100,0000	
15	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Levočská 1 - Sabinov	334,395	334,395	100,0000	