

poradové číslo	Teplonosná látka	Názov	Množstvo tepla dodaného do verejného rozvodu [MWh]	Množstvo tepla na výstupe z verejného rozvodu [MWh]	Účinnosť rozvodu tepla	Poznámka
1	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Komenského - Sabinov	1732,020	1628,314	94,0124	účinnosť 94.012 %
2	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 2 - Sabinov	3666,205	3446,493	94,0071	účinnosť 94.007 %
3	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK 17. novembra - Sabinov	748,730	723,210	96,5916	účinnosť 96.592 %
4	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 1 - Sabinov	3026,240	2844,892	94,0075	účinnosť 94.001 %
5	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Nezábudova - Sabinov	222,470	218,247	98,1018	účinnosť 98.102 %
6	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Centrum 3 - Lipany	916,721	862,260	94,0592	účinnosť 94.059 %
7	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 3 - Sabinov	68,350	68,350	100,0000	
8	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK P. Gojdiča 4 - Sabinov	63,660	63,660	100,0000	
9	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Námestie slobody 22 - Sabinov	145,025	145,025	100,0000	
10	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja BK Levočská 1 - Sabinov	371,430	371,430	100,0000	
11	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 2 - Sabinov	41,782	41,782	100,0000	
12	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 3 - Sabinov	37,523	37,523	100,0000	
13	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Mlynská 4 - Sabinov	44,786	44,786	100,0000	
14	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK SNP 20 - Sabinov	51,310	51,310	100,0000	
15	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK SNP 21 - Sabinov	55,740	55,740	100,0000	
16	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 26 - Šar. Michalany	142,970	142,970	100,0000	
17	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Michalská 35-36 - Šar. Michalany	98,530	98,530	100,0000	
18	Teplá voda	Primárny rozvod zo zdroja DK Pod lesíkom 19 - Šar. Michalany	371,170	371,170	100,0000	